



SIEGE DE BRUXELLES
Boulevard Clovis 15
1000 Bruxelles
Tél. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

SIEGE D'ANVERS
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tél. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

Bureau régional :
DE LIEGE

V. ref.: _____

N. ref.: _____

RAPPORT N°: 08/04/2006/1

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE
INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

ADRESSE DE L'INSTALLATION: SCHWANZER WEG, 2-420 LA CALAMINE

PROPRIETAIRE: EGGENBAU STEFFENS

Adresse: BAHNHOFSTRASSE, 90 4788 HERGENLATH

DEMANDEUR: ELECTRO HEINERT

Adresse: 485A GEMMELICH

INSTALLATEUR: _____

Adresse: idem

TVA ou CI: _____

EAN: _____
Ref.: _____ Compteur n°: _____
Index: _____

Date du contrôle: 06/12/2007 Type de contrôle: examen de conformité - visite de contrôle suivant:

(RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGPT art. 262) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur)

Type d'installation: Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement - Transfert propr.; Type locaux: Appartement B2

Début travaux: Fondations avant - après 1.10.81 - Installation électrique avant - après 1.10.81 - 11.88 RGIE art.86

Raccordement: Tension 220 V Protection raccordement _____ A

Câble aliment, tableau. princ.: 4 X 10 mm² Inter.gén.: type Δ 300mA/63A

pe électrode de terre: boucle - barres - piquets - conducteur horizontal Schéma: TT

Nombre de tableaux: 1; Nombre de circuits term.: 10; RA: 30 Ohm; RI tot 50 MOhm

Facteurs d'influences externes: _____

DESCRIPTION: _____

voir annexes en annexe

CONTROLES effectués: voir verso

INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES: NEANT

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE

Vu le:

le responsable du distributeur

nom:

signature:


DEVOIRS du PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE ou LOCATAIRE: voir verso.

- CONCLUSION:
1. L'installation est conforme. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 06/12/2007 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.
 2. L'installation n'est pas conforme.
 3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est pas conforme. L'installation doit être vérifiée par le même organisme avant le: _____



L'AGENT VISITEUR:
n° + nom + signature


Le directeur,

B2




Eendraadsschema/Schéma unifilaire

INSTALLATEUR	KEURING/CONTROLE	WERF/CHANTIER	1N, (400V)/230V~
Naam/Nom Krott Henri BTW / TVA BE:0443.733.527 Datum/Date 28-11-2007 Handtek/Sign	Organ. - Naam/Nom - Datum/Date Handtek/Sign	Naam/Nom Syffens Eigenbau Straat/Rue Schwarzer Weg B2 Gemeen/Comm 4720 La Calamine Handtek/Sign	 FIX-O-CAD  02541



✕ D4

D3
✕
D4







✕ D6

D5
D6

Cave et garage.




Situatieschema / Schéma de situation

INSTALLATEUR	KEURING/CONTROLE	WERF/CHANTIER	1N, (400V)/230V~
Naam/Nom Krott Henri BTW / TVA BE:0443.733.527 Datum/Date 28-11-2007 Handtek/Sign	Organis. Naam/Nom Datum/Date Handtek/Sign 	Naam/Nom Syeffens Eigenbau Straat/Rue Schwarzer Weg B2 Gemeen/Comm 4720 La Calamine Handtek/Sign	 FIX-O-CAD  02541



Appartement B2

Situatieschema / Schéma de situation

INSTALLATEUR	KEURING/CONTROLE	WERF/CHANTIER	1N, (400V)/230V~
Naam/Nom Krott Henri BTW / TVA BE:0443.733.527 Datum/Date 28-11-2007 Handtek/Sign	Organis. Naam/Nom Datum/Date Handtek/Sign 	Naam/Nom Syeffens Eigenbau Straat/Rue Schwarzer Weg B2 Gemeen/Comm 4720 La Calamine Handtek/Sign	 FIX-O-CAD  02541